

Το παρόν συνοδεύει τον Φ.Τ.Ε.
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Εκσυγχρονισμός
και αναβάθμιση των δικτύων
ύδρευσης Δήμου Νεστορίου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΥΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,50 Χ 1,50 Μ

Κλίμακα: 1 : 20

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αλ. Μιχαήλ 8, Άργος Ορεστικό
τηλ-fax: 24697041630
email: kostgeor@yahoo.gr


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΝΕΣΤΟΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΕΣΤΟΡΙΟ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- 1 Αγωγός PE 100 διαμέτρου D ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16,0atm
- 2 Σώμα αγκύρωσης από C16/20 με σπλισμό S500 Ø10/150
- 3 Δικλείδα ελέγχου
- 4 Ταύ τριών φλαντζών από χυτοσίδηρο
- 5 Φλάντζα τόννου χαλύβδινη για λαϊμό σωλήνα πολυαιθυλενίου
- 6 Κάλυμμα φρεστίου από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
- 7 Εγκιβωτισμός αγωγού (υλικό άμμος χειμάρρου)
- 8 Κλίμακα επισκέψεως
- 9 Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με σπλισμό S500 Ø10/150
- 10 Σκυρόδεμα καθαριότητας C12/15
- 11 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π Α-265)
- 12 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π Α-260)
- 13 Βάση Π.Τ.Π.Ο 155
- 14 Υπόβαση Π.Τ.Π.Ο 150
- 15 Θραυστό Αμμοχάλικο Λατομείου


ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ Α-Α'



ΤΟΜΗ Β-Β'



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

