ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Νέος προς εγκατάσταση PE αγωγός Φ140 16,0Atm	Πυροσβεστικός κρουνός
Νέος προς εγκατάσταση PE αγωγός Φ125 16,0Atm	Μειωτής πίεσης
Νέος προς εγκατάσταση PE αγωγός Φ110 16,0Atm	Μετρητής παροχής
Νέος προς εγκατάσταση PE αγωγός Φ90 16,0Atm	Στοιχεία αγωγού / Μήκος κλάδου (m) — PE Φ140 Q=8.85 V=0.97 L=853.46m
Νέος προς εγκατάσταση PE αγωγός Φ63 16,0Atm	
Φρεάτιο εκκένωσης EK.2	Ζήτηση (lt/sec) 0.401 lt/s
Αεριξαγωγός AE.9	Όριο διανομής
Φρεάτιο	Ισοϋψής καμπύλη
Δικλείδα	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΩΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ(m)
ΑΓΩΓΟΙ PE 16atm Φ140	682
ΑΓΩΓΟΙ PE 16atm Φ125	126
ΑΓΩΓΟΙ PE 16atm Φ110	132
ΑΓΩΓΟΙ PE 16atm Φ90	173
ΑΓΩΓΟΙ PE 16atm Φ63	3666

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΝΩΝ - ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ Φ125	2
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ Φ100	1
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ Φ80	5
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ Φ50	16
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	1
ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	1
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	1
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ	3
ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ	4
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ	3

Το παρόν συνοδεύει τον Φ.Τ.Ε ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "Έκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης Δήμου Νεστορίου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ

Κλίμακα: 1 : 1000

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Ο 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΜΕΛΕΤΗ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αλ. Μιχαήλ 8, Άργος Ορεστικό
τηλ-fax: 2469704163
email: kostgeor@yahoo.gr

	Ο ΜΗΧ/ΚΟΣ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΘΗΚΕ			28/12/2020
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΝΕΣΤΟΡΙΟ ...../...../.....

ΑΓΝΗ ΓΚΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΝΕΣΤΟΡΙΟ ...../...../.....

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ